



Tallinn, 01.10.2020

Install your **future**

### **System KAN-therm – kollektorite hooldus**

Käesolevaga kinnitab KAN Sp. z o.o., süsteemi KAN-therm messingist ja roostevabast terasest (InoxFlow) kollektorite tootja, et kõik:

- kontuuri ühendusniplite
- sulgeventiilide
- servomootoriga ventiilide
- tasakaalustusventiilide
- vooluhulgamõõturite
- õhueraldite ja/või tühjendusventiilidega

varustatud kollektorid ja nende ülalnimetatud komponendid on hooldusvabad.

Ainult segamissõlmega varustatud kollektorite (integreeritud elektriliste märgrootorpumpade) korral peab kvalifitseeritud elektrik regulaarselt, st riiklike või kohalike õigusaktidega ettenähtud ajavahemike järel, kontrollima pumba elektriühenduse nõuetekohasust.

Puhastamiseks tuleb kasutada vee ja puhastusaine lahjas lahuses niisutatud lappi.

Ei tohi kasutada abrasiivset puhastusvahendit ega kloori või ammoniaaki sisaldavat kemikaali.

Inimeste ohutuse tagamiseks tuleb enne puhastamist elektritoide lahti ühendada (segamissõlme ja elektriliste automaatikakomponentidega varustatud kollektori korral).

Lugupidamisega,

**Aleksei Lebedev**

Piirkondlik juht Eestis